

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 14000099

«9» 10 2019 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образование
1.2. Адрес объекта Котовский, с. МОКРАЯ ОЛЬХОВКА, ул. ЛЕНИНА, д.22
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 705,3 кв.м
- часть здания кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 5.972 кв.м
1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 1, капитального
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Мокро-Ольховская средняя школа" Котовского муниципального района Волгоградской области" (дошкольная группа)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 403820, Россия, Волгоградская область, Котовский район, с.Мокрая Ольховка, ул. Ленина, д.22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100-300 м

3.2.2 время движения (пешком) 15-30 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ(К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ(С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; установка тактильной таблички (мнемосхемы) с названием объекта; установка тактильных указателей направления движения; оборудовать места отдыха; сопровождение родителей
2	Вход (входы) в здание	установка противоскользящего покрытия; установка навеса (козырька) от осадков; установка кнопки вызова; установка тактильной таблички с названием объекта; установка тактильных указателей направления движения; установка /переоборудование перил; установка/переоборудование пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени сопровождение родителей, сотрудников расширение дверного проема (не менее 0,9 м.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Устранение порогов; установка противоскользящего покрытия; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения;

		нанесение контрастной маркировки на ступени; установка/переоборудование перил; помощь сотрудника
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	установка тактильных пиктограмм; установка тактильных схем; установка тактильных указателей направления движения; помощь сотрудника
5	Санитарно-гигиенические помещения	Расширение дверного проема; установка тактильных пиктограмм переоборудования санитарно-гигиенического помещения; помощь сотрудников
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Сопровождение родителей
8	Все зоны и участки	установка противоскользящего покрытия; установка навеса (козырька) от осадков; установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка кнопки вызова; устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; установка/переоборудования перил; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); установка опорных(в том числе откидных) поручней у санузла; установка поручней вдоль стен; установка речевого информатора или звукового маяка; выделить места для инвалидов; инвалидам с нарушением зрения обеспечить места с дополнительным освещением; сопровождение родителей, помощь сотрудников

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 01.09.2019 по 31.12.2021

в рамках исполнения Государственной программы "Доступная среда"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для: К; О; С; Г

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН Администрации Котовского муниципального района

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере проектирования и строительства, архитектуры

4.4.3. техническая экспертиза ; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://m-olxovka.volgogradschool.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на _____ л.
2. Входа (входов) в здание	на _____ л.
3. Путей движения в здании	на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на _____ л.
Результаты фотофиксации на объекте _____	на _____ л.
Позтажные планы, паспорт БТИ _____	на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель комиссии

(руководитель рабочей группы) Директор МКОУ Мокро-Ольховской СШ
Н.А.Кевпанич
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены комиссии

Завхоз МКОУ Мокро-Ольховской СШ
Н.А. Кузнецова
(Должность, Ф.И.О.)
Воспитатель МКОУ Мокро-Ольховской СШ
О.А.Иванова
(Должность, Ф.И.О.)
Учитель физической культуры
С.И.Коробков
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


(Подпись)


(Подпись)

И Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мокро-Ольховская средняя школа» Котовского муниципального района
Волгоградской области (дошкольная группа), с. Мокрая Ольховка, ул. Ленина, д.22

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	ЕСТЬ			ДЧ	К,О,С,Г		установка тактильной таблички (мнемосхема) с названием объекта; устранение дефектов дорожного/трогуарного покрытия; увеличение ширины калитки (при наличии)
1.2	Путь (пути) движения на территории	ЕСТЬ			ДЧ	К,О,С,Г		устранение дефектов дорожного / трогуарного покрытия; установка тактильных указателей направления движения; оборудовать места отдыха для инвалидов
1.3	Лестница (наружная)							
1.4	Пандус (наружный)							

1.5	Автостоянка и парковка						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	ДЧ	К, О, С, Г			устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; установка тактильной таблички (мнемосхема) с названием объекта; установка тактильных указателей направления движения; увеличение ширины калитки; оборудовать места отдыха для инвалидов

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	Территория школы	z140000990101	устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; установка тактильной таблички (мнемосхема) с названием объекта; установка тактильных указателей направления движения; оборудовать места отдыха для инвалидов увеличение ширины калитки

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 14000099
от «01» 11 2019 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мокро-Ольховская средняя школа Котовского муниципального района
Волгоградской области» (дошкольная группа). с.Мокрая Ольховка, ул. Ленина, д.22
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			ДУ	К,О,С,Г	ремонт	установка/переоборудование перил; установка противоскользящего покрытия; установка/переоборудование пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени
2.2	Пандус (наружный)							
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			ДУ	К,О,С,Г		установка/переоборудование перил; установка противоскользящего покрытия; установка/переоборудование пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени установка навеса (козырька) от осадков;
2.4	Дверь (входная)	есть			ДЧ	К		Устранение порогов; Расширение дверного проема (норма не менее 0,9 м.)

2.5	Тамбур								
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		з14 00 00 99 0	ДУ	К, О, С, Г	ремонт входной группы		установка противоскользящего покрытия; установка навеса (козырька) от осадков; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; устранение порогов; расширение дверного проема (норма не менее 0,9 м) нанесение контрастной маркировки на ступени; установка/переоборудование перил; установка речевого информатора или звукового маяка; установка кнопки вызова; ремонт входной группы

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	Территория школы	z140000990201	установка противоскользящего покрытия; установка навеса (козырька) от осадков; установка тактильных пиктограмм;

				установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; устранение порогов; расширение дверного проема (норма не менее 0,9 м) нанесение контрастной маркировки на ступени; установка/переоборудование перил; установка речевого информатора или звукового маяка; установка кнопки вызова; ремонт входной группы
--	--	--	--	--

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 14000099
от «01» 11 2019 г.

1 Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мокро-Ольховская средняя общеобразовательная школа» Котовского муниципального района Волгоградской области (дошкольная группа), с.Мокрая Ольховка, ул.Ленина. д.22.
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)		
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		ДУ	К, О, С, Г	установка свет.сигнала затора шк.звонка	установка направляющей тактильной плитки (на полу) или самоклеящейся ленты; установка поручней вдоль стен; установка светового сигнализатора школьного звонка и световой сигнализатор об эвакуации; установка противоскользящего покрытия
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		ДУ	О, С, Г		Установка тактильных указателей направления движения; Установка тактильных схем; Установка тактильных пиктограмм; Установка противоскользящего покрытия; Нанесение контрастной маркировки на ступени
3.3	Пандус (внутри здания)						

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)									
3.5	Дверь								Устранение порогов	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Ес ть	ДУ				К, О, С, Г		Устранение порогов Установка тактильных указателей направления движения; Установка тактильных схем; установка противоскользящего покрытия Установка тактильных пиктограмм; Установка/переоборудование перил Установка тактильной плитки (на полу)	
	ОБЩИЕ требования к зоне	ест ь	ДУ				К, О, С, Г		Устранение порогов Установка тактильных указателей направления движения; Установка тактильных схем; установка противоскользящего покрытия Установка тактильных пиктограмм; Установка/переоборудование перил Установка тактильной плитки (на полу)	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		z140000990301	Устранение порогов Установка тактильных указателей направления движения; Установка тактильных схем; установка противоскользящего покрытия

					Установка тактильных пиктограмм; Установка/переоборудование перил Установка тактильной плитки (на полу)
--	--	--	--	--	---

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий

к

заключению:

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципальное казенное образовательное учреждение «Мокро-Ольховская средняя школа» Котовского муниципального района
Волгоградской области (дошкольная группа), с.Мокрая Ольховка, ул.Ленина, д.22.
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			ДУ	К, О, С, Г		Выделить места для инвалидов; Инвалидам с нарушением зрения обеспечить места с дополнительным освещением Установка тактильных указателей направления движения Установка тактильных схем Установка тактильных пиктограмм Установка аудиовизуальных, информационно- справочных систем Выделить места для инвалидов

4.2	Зальная форма обслуживания	есть		ДУ	К, О, С, Г		Выделить места для инвалидов; Инвалидам с нарушением зрения обеспечить места с дополнительным освещением Установка тактильных указателей направления движения Установка тактильных схем Установка тактильных пиктограмм Установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем Выделить места для инвалидов
4.3	Прилавоочная форма обслуживания						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		ДУ	К, О, С, Г	выделить места для инвалидов	Выделить места для инвалидов; Инвалидам с нарушением зрения обеспечить места с дополнительным освещением Установка тактильных указателей направления движения Установка тактильных схем Установка тактильных пиктограмм Установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем Выделить места для инвалидов

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		z140000990401	Выделить места для инвалидов; Инвалидам с нарушением зрения обеспечить места с дополнительным освещением Установка тактильных схем Установка тактильных пиктограмм Установка тактильных указателей направления движения

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 14000099
от «01» 11 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(Ш)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 140000099
от «01» 11. 2019 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Виды работ
Жилые помещения						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 140000099
от «01» 11 2019 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мокро-Ольховская средняя школа» Котовского муниципального района
Волгоградской области (дошкольная группа), с.Мокрая Ольховка, Ленина, д.22.
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			ДУ	К, О, С, Г		Установка тактильных пиктограмм Расширение дверного проема перееборудования санитарно-гигиенического помещения
5.2	Душевая/ ванная комната							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)							

ОБЩИЕ требования к зоне	есть		ДУ	К, О, С, Г	Установка тактильных пиктограмм Расширение дверного проема переоборудования санитарно-гигиенического помещения
-------------------------	------	--	----	------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		z140000990501	Установка тактильных пиктограмм Расширение дверного проема переоборудования санитарно-гигиенического помещения

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению:

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 14000099
от «01» 11. 2019 г.

1 Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мокро-Ольховская средняя школа» Котовского муниципального района
Волгоградской области (дошкольная группа), с.Мокрая Ольховка, ул.Ленина, д.22.
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			ДЧ	С	Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка аудиовизуальных, информационно- справочных систем;	
6.2	Акустические средства	есть			ДП			
6.3	Тактильные средства							

ОБЩИЕ требования к зоне	есть		ДЧ	С	Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем;
-------------------------	------	--	----	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ			Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем;

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575906

Владелец Кевпанич Наталия Алексеевна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022